

**R A P P O R T O D I P R O V A**

Pagina 1 / 1

Campione di	<b>ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO</b>	<b>Nr. POT/66772/20</b>
Prelievo in data	<b>24/02/2020</b>	Ricevuto il <b>24/02/2020</b>
Provenienza	<b>Comune di San Gervasio Bresciano</b>	
	<b>P.ZZA DONATORI DI SANGUE, 1 25020 San Gervasio Bresciano</b>	
	<b>( 17172/3R ) PUNTO PRELIEVO - Via Casacce 25020 SAN GERVASIO BRESCIANO</b>	
Prelevato presso	<b>A.T.S. BRESCIA Equipe Garda</b>	
Richiedente	<b>Fontanella Pubblica</b>	
Prelevato da	<b>Sorgente/Pozzo</b>	
Proveniente da	<b>Acquedotto Comunale</b>	
Distribuita da	<b>Serbatoio filtri potabilizzat.</b>	
Rete di distribuzione	<b>TdP Zanini C.</b>	
Campionato da	<b>A cura del prelevatore (La fase di campionamento non è accreditata)</b>	
Proc.campionamento	<b>03/03/2020 14:44</b>	
Data stampa RdP		

**ANALISI CHIMICA**

<b>data inizio prova</b>	02/03/20	
<b>data termine prova</b>	02/03/20	
<b>Arsenico</b> (Rapporti ISTISAN 07/31 pag.213 Met ISS.DAA.003)		
Risultato (µg/L)	<1	Valore di parametro 10 µg/L

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'** Limitatamente ai parametri ricercati, ai sensi del D.Lgs. 31 del 02/02/2001 e ss.mm.ii, il campione è conforme.

I risultati delle prove si riferiscono al campione così come ricevuto dal Committente.

Le informazioni relative al campione (fase pre-analitica) sono desunte dai documenti di accompagnamento redatti dal Committente e ricadono pertanto sotto la Sua diretta responsabilità.

L'incertezza estesa viene calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 ad un livello di probabilità del 95%.

Le regole decisionali del Laboratorio non tengono in considerazione il contributo dell'incertezza di misura alla valutazione della conformità.

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.

Fine del Rapporto di Prova

Il Responsabile di Settore  
Dr. Alessandra Marino