

RAPPORTO DI PROVA

Pagina 1 / 1

Campione di	<b>ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO</b>	<b>Nr. POT/67124/21</b>
Prelievo in data	<b>20/04/2021</b>	Ricevuto il <b>20/04/2021</b>
Provenienza	<b>Comune di San Gervasio Bresciano</b>	
	<b>P.ZZA DONATORI DI SANGUE, 1 25020 San Gervasio Bresciano</b>	
	<b>( 17172/3R ) PUNTO PRELIEVO - Via Casacce 25020 SAN GERVASIO BRESCIANO</b>	
Prelevato presso	<b>A.T.S. BRESCIA Equipe Garda</b>	
Richiedente	<b>Fontanella Pubblica</b>	
Prelevato da	<b>Sorgente/Pozzo</b>	
Proveniente da	<b>Acquedotto Comunale</b>	
Distribuita da	<b>Serbatoio filtri potabilizzat.</b>	
Rete di distribuzione	<b>TdP Zanini C.</b>	
Campionato da	<b>A cura del prelevatore (La fase di campionamento non è accreditata)</b>	
Proc.campionamento		

ANALISI MICROBIOLOGICA

<b>data inizio prova</b>	20/04/2021	
<b>data termine prova</b>	23/04/2021	
<b>Conta batteri coliformi (UFC/100 ml)</b> ISO 9308-1:2014/Adm 1:2016	<1	Valore di parametro 0/100 ml
<b>Conta Escherichia coli (UFC/100 ml)</b> ISO 9308-1:2014/Adm 1:2016	<1	Valore di parametro 0/100 ml
<b>Conta microrganismi vitali a 37°C (UFC/1 ml)</b> UNI EN ISO 6222 2001	<1	
<b>Conta microrganismi vitali a 22°C (UFC/1 ml)</b> UNI EN ISO 6222 2001	<1	

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'** Limitatamente ai parametri ricercati, ai sensi del D.Lgs. 31 del 02/02/2001 e ss.mm.ii, il campione è conforme.

I risultati delle prove si riferiscono al campione così come ricevuto dal Committente.

Le informazioni relative al campione (fase pre-analitica) sono desunte dai documenti di accompagnamento redatti dal Committente e ricadono pertanto sotto la Sua diretta responsabilità. Ove presente, il livello di fiducia è calcolato con approccio statistico (ISO 8199 : 2018) e il fattore di copertura K=2 utilizzato è a livello di probabilità del 95% .

Ove presente, la misura dell'incertezza estesa è stimata in accordo con la ISO 29201: 2012 allegato F, con un fattore di correzione di k=2 ad un livello di confidenza approssimativamente al 95% .

Le regole decisionali del Laboratorio non tengono in considerazione il contributo dell'incertezza di misura alla valutazione della conformità.

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.

Questo laboratorio partecipa al programma VEQ LGC QWAS - Water microbiology

Fine del Rapporto di Prova

Il Responsabile di Settore  
Dott. Elena Grassi